PCA
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
BADANIA
AB 1593

ilac-MRA

„TERMO-TECH" PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków

ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **23/17**

PRODUCENT:	P.U.H. SKWIERCZ-INSTAL Andrzej Skwiercz 84-123 Połchowo, ul. Św. Agaty 32A
METODA BADANIA:	PN-EN 303-5:2012
PRODUKT:	Kocioł grzewczy na paliwo stałe
TYP:	automatyczny – peletowy
NAZWA PRODUKTU:	**HEITZ BIO 34** moc [kW] **34**
RODZAJ PODAWANIA PALIWA:	automatyczny, ślimakowy, napędzany motoreduktorem
KLASA KOTŁA:	**5**
DATA WYKONANIA BADAŃ:	27.06.2017.
RODZAJ PALIWA:	pelet drzewny DIN+

WYNIKI BADAŃ:

MOC NOMINALNA - 100% **33,8 kW**

PARAMETR	Jednostka	(10% O_2)	NORMA	5 klasa (10% O_2)
CO	[mg/m3]	120	Max	500
OGC	[mg/m3]	1	Max	20
PYŁ	[mg/m3]	1	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	89,2	Min	88,5

MOC MINIMALNA - 30% **9,3 kW**

PARAMETR	Jednostka	(10% O_2)	NORMA	5 klasa (10% O_2)
CO	[mg/m3]	290	Max	500
OGC	[mg/m3]	2	Max	20
PYŁ	[mg/m3]	12	Max	40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	90,8	Min	88,5

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 23/17**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech"
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Autoryzował:
KIEROWNIK LABORATORIUM
Grzegorz Spiechowicz

Stąporków, dn. 19.09.2017.

Formularz B-3