




„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **55/17**

PRODUCENT: **Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SKWIERCZ-INSTAL”
Andrzej Skwierz 84-123 Połchowo, ul. Sw. Agaty 32A**

METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012

PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe

TYP: Automatemczny

NAZWA PRODUKTU: **EKO 3 - 34** moc [kW] **34**

RODZAJ PODAWANIA PALIWA: ślimakowy, napędzany motoreduktorem

KLASA KOTŁA: **5**

DATA WYKONANIA BADAŃ: 22.11.2017

RODZAJ PALIWA: węgiel kamienny sortymentu groszek

WYNIKI BADAŃ:

		MOC NOMINALNA - 100%		34,4 kW	
PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA	5 klasa (10% O ₂)	
CO	[mg/m ³]	150	Max	500	
OGC	[mg/m ³]	4	Max	20	
PYŁ	[mg/m ³]	13	Max	40	
SPRAWNOŚĆ:	[%]	88,7	Min	88,5	
		MOC MINIMALNA - 30%		9,5 kW	
PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA	5 klasa (10% O ₂)	
CO	[mg/m ³]	319	Max	500	
OGC	[mg/m ³]	7	Max	20	
PYŁ	[mg/m ³]	17	Max	40	
SPRAWNOŚĆ:	[%]	88,9	Min	88,5	

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 55/17**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH

oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Autoryzował:

KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spiechowicz

Stąporków, dn. 01.03.2018.

Formularz B-3